



CERTIFICATO / CERTIFICATE

N. **P024-05**

SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO / *WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT*

**PITTURA MURALE
S-088**

DELL'ORGANIZZAZIONE / *OF THE ORGANIZATION*

COVEMA VERNICI S.p.A.

UNITÀ OPERATIVA / *OPERATIVE UNIT*

**Strada della Barra,5
10040 – DRUENTO (TO)**

È CONFORME A / *COMPLIES WITH*

UNI 10795:1999

(Limitatamente ai requisiti indicati nell'allegato al certificato)

THIS CERTIFICATION IS IN COMPLIANCE WITH "SYSTEM 3" ISO/IEC 17067:2013

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CERTIQUALITY PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO.


IL PRESENTE CERTIFICATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO ALLEGATO.
THIS CERTIFICATE IS BOUND TO FULFILMENT OF THE CERTIQUALITY REGULATIONS APPLYING TO PRODUCT CERTIFICATION.

THIS CERTIFICATE IS NOT VALID WITHOUT THE RELATIVE ANNEX.

PRIMA EMISSIONE **26/03/2008**
FIRST ISSUE

EMISSIONE CORRENTE **19/04/2017**

DATA DI SCADENZA **25/03/2020**
EXPIRY DATE



CERTIQUALITY S.r.l.



ALLEGATO AL CERTIFICATO / ENCLOSURE TO CERTIFICATE N. P024-05 (S-088)

FRASI AUTORIZZATE	NORME DI PROVA
Nessuna difficoltà nell'applicazione del I° strato Buona applicazione II° strato dopo 4 ore Sovrapplicabilità non necessaria	UNI 10794:1999
Buona filmabilità anche a +5 (°C)	UNI 10793:1999
Finitura opaca G3 (grado di brillantezza < 5 gloss)	UNI EN ISO 2813:2001
Resistenza alle muffe Ceppi fungini: Aspergillus niger, Penicillium ochrocloron, Pullularia pullunas. "Idoneo a impedire lo sviluppo delle muffe"	UNI 9805:1991
Permeabilità al vapore acqueo Classe V1: Alta (> 150 g/(m ² .d))	UNI EN ISO 7783-2:2012
Presa di sporco Media (ΔL da >9,0 a $\leq 15,0$)	UNI 10792:1999
Pittura non resistente agli alcali (verificare l'alcalinità del supporto prima dell'applicazione)	UNI 10795:1999 (app.A)


Il presente documento è relativo a quanto verificato e campionato nel momento e nel luogo dell'audit e pertanto CERTIQUALITY Srl non è in alcun modo responsabile di quanto possa avvenire in luoghi o momenti successivi e non assolve COVEMA dai suoi obblighi contrattuali nei confronti dei suoi Clienti e dal rispetto delle norme che regolano la sua attività.

IL PRESENTE ALLEGATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO.
THIS ANNEX IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE.

PRIMA EMISSIONE **26/03/2008**
FIRST ISSUE

EMISSIONE CORRENTE **19/04/2017**

DATA DI SCADENZA **25/03/2020**
EXPIRY DATE


CERTIQUALITY S.r.l.